

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»
А.А. Семенов
«08» декабря 2015 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 9**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Заводоуковский АВ**
- 1.2. Адрес объекта: **627520 Тюменская область г.Заводоуковск пер. Ворошилова 7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1 этаж, 432,4** кв. м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **5400** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1997** г. последнего капитального ремонта **2004**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - , *капитального* -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» (ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **625013 Тюменская область г. Тюмень ул. Пермякова 9**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Главное управление строительства Тюменской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **625000 г. Тюмень ул. Некрасова 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **обслуживание населения**

2.2 Виды оказываемых услуг **справочно-транспортные услуги пассажирские перевозки и сфера услуг**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **посещаемость 693 человек в день, вместимость 87 мест для сидения**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **не предусмотрено**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирским автобусом, на такси, остановка расположена в 100 м от автовокзала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная, имеется вывеска на здании автовокзала**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет, путь движения на участке без уклонов, широкий, без установки тактильной плитки**

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта в целом оценено как условно доступное (ДУ) для всех категорий МГН и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2015-2017 годы в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта Завоудковский автовокзал на 2015-2017 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект всем категориям МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п.1.2. СП 59.13330.2012

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» декабря 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «08» декабря 2015 г.
3. Решения Комиссии по паспортизации объектов от «08» декабря 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»
 А.А. Семенов
 «08» декабря 2015 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 9

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Заводоуковский автовокзал
- 1.2. Адрес объекта: 627520 Тюменская область г.Заводоуковск пер.Ворошилова 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 432,4 кв. м
 - часть здания — этажей (или на — этаже), — кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5400 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1997 г. последнего капитального ремонта 2004
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —, капитального —
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» (ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625013 Тюменская область г. Тюмень ул. Пермякова 9
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Главное управление строительства Тюменской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 625000 г. Тюмень ул. Некрасова 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) обслуживание населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг справочно-транспортные услуги пассажирские перевозки и сфера услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 693 человек в день, вместимость 87 мест для сидения
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) не предусмотрено

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГП)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирским автобусом, на такси, остановка расположена в 100 м от автовокзала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная, имеется вывеска на здании автовокзала**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет, путь движения на участке без уклонов, широкий, без установки тактильной плитки**

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»
А.А. Семенов
«08» декабря 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 9**

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«08» декабря 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Заводоуковский автовокзал**

1.2. Адрес объекта: **627520 Тюменская область г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1 этаж, 432,4** кв. м

- часть здания - этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **5400** кв.м

1.4. Год постройки здания **1997** г. последнего капитального ремонта **2004**г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* -, *капитального* -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» (ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **625013 Тюменская область г. Тюмень ул. Пермякова 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация выполняет работы и оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах, автостанциях, кассовых залах).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирским автобусом, на такси, остановка расположена в 100 м от автовокзала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная, имеется вывеска на здании автовокзала

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, путь движения на участке без уклонов, широкий, без установки тактильной плитки

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		8,9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		10

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта в целом оценено как условно доступное (ДУ) для всех категорий МГН и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2015-2017 годы в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта Заводоуковский автовокзал на 2015-2017годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект всем категориям МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п.1.2. СП 59.13330.2012

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий):

- | | | |
|---|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ | л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ | л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | | |

Руководитель

рабочей группы директор А.Н. Кривошеина Иванова Ю.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Специальный Комитет Иванова Ю.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специальный Комитет Иванова Ю.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Сидорова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Старший кассир Заводоуковского АВ, Баранова О.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «__» _____ 201__ г. (протокол № __) Комиссией по паспортизации объектов.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Заводоуковский автовокзал, г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		10	не оборудован элементами информации об объекте	К,О,С Г,У	оборудовать элементами информации об объекте	текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		10	нет тактильной наклейки на пешеходных путях	С	установить тактильные средства	текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет			-			
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			нет разметки	К,О,Г	нанести разметку	текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне						монтаж тактильной плитки, разметки, установка схемы об объекте	текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Заводоуковский автовокзал, г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет кнопки вызова персонала, нет покрытия	К,О,С,Г,У	установить кнопку вызова персонала, привести в соответствие	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		4	нет противоударной полосы	К, О, С	привести в соответствие	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		4	грязезащитное покрытие не закреплено	К, О, С	привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДУ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно
и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта**

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Заводоуковский автовокзал, г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5,6,7	отсутствуют звуковые информаторы	С, Г	установить звуковые информаторы	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		7	нет поручней	К,С,О	установить поручни	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		5,6	нет противоударных полос	К, О, С	привести в соответствие	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			5,6,7	не размещены пути эвакуации (отсутствие дублирования информации тактильными средствами), на путях эвакуации расположена ступень	С, К	установить таблички путей эвакуации, обозначить тактильной пленкой ступень, установить пандус	текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД		5,6,7	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено, как временно недоступно и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Заводоуковский автовокзал, г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Отсутствие тактильных средств	С	Устройство тактильных средств	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания			11	Отсутствие тактильных средств информации. Не нормативная высота кассы (прилавка) над уровнем пола	С, К	Устройство тактильных средств информации. Устройство кассы (прилавка) не более 0,8 м над уровнем пола	текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуально обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта	ДУ			Текущий, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Заводоуковский автовокзал, г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8,9	Отсутствует крючок для одежды, костылей и других принадлежностей	Все	Установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей	текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Заводоуковский автовокзал, г. Заводоуковск пер. Ворошилова 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	устройство дублирования информации тактильными средствами	текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий заключению: Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно и может быть устранено в ходе проведения текущего ремонта

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие

АИС	автоматизированная информационная система
ВОГ	Всероссийское общество глухих
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ВОИ	Всероссийское общество инвалидов
ВОС	Всероссийское общество слепых
ВСН	Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Р	Государственный стандарт РФ
ИОГВ	исполнительный орган государственной власти
ИПР	индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КД	коэффициент уровня доступности
МГН	маломобильные группы населения
МДС	Методические документы в строительстве
МКФ	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
НПБ	нормы пожарной безопасности
ООИ	общественная организация инвалидов
ООН	Организация Объединенных Наций
ОСИ	объект социальной инфраструктуры
ОСЗН	орган социальной защиты населения
ПД	показатель состояния доступности
РДС	Руководящий документ системы
РФ	Российская Федерация
СНиП	Строительные нормы и правила РФ
СО	социальное обслуживание
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	служба поддержки окружающей среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	техническое средство реабилитации
УСО	учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

Г	инвалиды с нарушением слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушением зрения
У	инвалиды с нарушением умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	доступность всех зон помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условно: обязательная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

